

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 Р.Н. Бердников

« » 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 В.Н. Чистяков

« » 2012 г.



СОГЛАСОВАНО

И.о. Заместителя генерального
директора – Технического директора
ОАО «Холдинг МРСК»

 П.В. Голубев

« » 2012 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 51-12

Срок действия с «12» 10.2012 г. по «11» 10.2015 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Неизолированные провода марки АСПТ из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, с рабочей температурой до 150 °С.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (г. Саранск)

СООТВЕТСТВУЕТ:

Техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения без разрешения Заявителя и ОАО «ФСК ЕЭС».