



Филиал ОАО «МОЭСК» -  
**Московские  
кабельные сети**

Открытое акционерное общество  
"Московская объединенная электросетевая компания"  
МКС – филиал ОАО "МОЭСК"

ул. Садовническая, д. 36, стр. 1, г. Москва, 115035  
Тел.: (495) 669 0330, факс: (495) 953 0615, [www.moesk.ru](http://www.moesk.ru), e-mail: [mks@moesk.ru](mailto:mks@moesk.ru)  
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 770503001

29.04.2013 № ЗК/01/5920

На № 5/ом от 14.01.2013

Генеральному директору  
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

О согласовании применения  
кабеля марок АПвБШп(г) и  
АПвБШвнг(А)-LS на 1 кВ

Е.А.Бурканову

Уважаемый Евгений Александрович!

Московские кабельные сети – филиал ОАО «МОЭСК» (далее – Филиал) рассмотрев представленную документацию и проведя разборку, представленных образцов кабелей на соответствие требованиям ТУ 16.К71-277-98, согласовывает применение кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 1 кВ марок АПвБШп(г) (сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ.26.Н00006) и АПвБШвнг(А)-LS (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ81.Н11378, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ЛБ58.В.00429) с 4-мя жилами равного сечения в диапазоне 70-240 мм<sup>2</sup> в электрических сетях г.Москвы, эксплуатируемых Филиалом, серийно выпускаемых ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», на общих основаниях.

Одновременно сообщаем, что кабель, изготовленный до 01 мая 2013 года, приниматься на испытание лабораторией МКС – филиала ОАО «МОЭСК» не будет.

Заместитель директора-  
главный инженер

С.Н. Тодирка

В.А. Треков  
(495) 951-88-69

