

30.07.2020 № /01/12311  
На 1089 от 27.07.2020

Генеральному директору  
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

Ю.М. Бадьину

**О продлении согласования применения  
кабельной продукции**

Уважаемый Юрий Михайлович!

На основании протокола испытаний ОАО «ВНИИКП» на стойкость к длительному электрохимическому старению кабеля №1/1-16-2020 от 14.03.2020 г. филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (далее – филиал) продлевает согласование применения нижеперечисленной кабельной продукции (в дополнение к ранее выданному разрешению от 26.11.2019 №МКС/01/22165), серийно выпускаемой ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в электрических сетях г.Москвы, эксплуатируемых филиалом, на общих основаниях:

- кабели силовые, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой токопроводящей жилой, одножильные, сечением жил до 500 мм<sup>2</sup>, сечением медного экрана на напряжение 10 кВ не менее 35, 50, 70 мм<sup>2</sup> и 20 кВ не менее 16, 25, 35 мм<sup>2</sup>, марки АПвПуг (декларация соответствия №РОСС RU.АЖ03.Д00002);

- кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой токопроводящей жилой, одножильные, сечением жил до 500 мм<sup>2</sup>, сечением медного экрана на напряжение 10 кВ не менее 35, 50, 70 мм<sup>2</sup> и 20 кВ не менее 16, 25, 35 мм<sup>2</sup>, марки АПвВнг(А)-LS (сертификат пожарной безопасности № С-RU.АЖ03.В.00019).

Срок согласования действует до 26.11.2023 г. на основании протокола №П-144/20 от 22.07.2020 г. по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» №ИЗ-179/18 от 27.11.2018 г.

И.о. первого заместителя директора –  
главного инженера  
Филиала ПАО «Россети Московский регион» -  
Московские кабельные сети

Е.И. Мироненко

Н.В. Андрианова  
(495) 669-03-74

МОЭСК



0 014025 003304