

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЖ03.B.00077/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002136

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ». Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ». Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, ОГРН: 1101327000961, телефон: +78342482769, факс: +78342482769. Регистрационный номер RA.RU.11АЖ03, Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней и без брони, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, одно- и трёхжильные, номинальным сечением основных жил от 35 до 1000 мм², на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц, марок: ПвВ, АПвВ, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS.
ТУ 16.К71-335-2004.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.14.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 60 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. Приложение 1, бланк № 0002200"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 283С-2020 от 15.09.2020, № 284С-2020 от 15.09.2020, Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный № РОСС RU.ФК07.К00220 от 27.03.2020 до 10.07.2021 выдан ОС интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» АНО «СЦ СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ» РОСС RU.0001.13ФК07

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2020 по 14.09.2025



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

А.В. Таранов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AЖ03.B.00077/20

(обязательная сертификация)

№ 0002200

Приложение 1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|--|---|
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | <p>п. 5.2 (предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО1. п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А – ПРГП 16); п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 2); п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2);</p> <p>Класс пожарной опасности кабельных изделий исполнения нг(А)-LS – П16.8.2.2.2. Класс пожарной опасности остальных кабельных изделий – О1.8.2.5.4.</p> |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Исаева
Подпись

Таранов
Подпись

О.В. Исаева

Инициалы, фамилия

А.В. Таранов

Инициалы, фамилия