



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME97.B.00028

Серия RU № 0040068

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Автономной некоммерческой организации  
Сертификационный центр "НИСЦЭО-Радлан". 664048, г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184, тел.  
факс (3952)445-905. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME97 выдан 23.04.2013г. Федеральной  
службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (ОАО «Иркутсккабель»). ОГРН:  
1023802256015. Адрес: Российская Федерация, 666034, город Шелехов Иркутской области, улица  
Индустриальная, 1. Телефон +7(395-50)529-01, факс +7(395-50)529-04, e-mail info@irkutskkabel.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (ОАО «Иркутсккабель».  
Адрес: Российская Федерация, 666034, город Шелехов Иркутской области, улица Индустриальная, 1.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, в свинцовой и  
алюминевой оболочке, с числом жил до 4-х включительно, сечением до 240 кв.мм, на напряжение 1 кв,  
марок: ААБл, ААБ2л, АСБл, СБл, АСБ2л, СБ2л, АСБ, СБ, ААПл, ААП2л, АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л,  
СП2л, АСКл, СКл, ААГ, АСГ, СГ, ААПШ, ААП2лШ, АСБлШ, СБлШ, АСШ, АСБ2лШ, СБ2лШ, ААБлГ,  
АСБГ, СБГ, АСБ2лГ, СБ2лГ, АСПГ, СПГ, ААПлГ, СПл, СБШ, СГШ, ААП2лШ, ААШл, ААБлГ. ГОСТ  
18410-73 (с изменениями №№ 1-VIII-78, 2-I-80, 3-II-85, 4-X-87, 5-VII-96) «Кабели силовые с пропитанной  
бумажной изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии  
Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№28-К, 29-К, 30-К, 31-К, 32-К от  
28.05.2014г. испытательной лаборатории АНО "Сибирский Независимый Испытательный Центр", рег.№РОСС  
RU.0001.21КБ28 от 23.04.2013г. до 22.12.2015г.;  
протоколов испытаний №10-П от 02.06.2014г., №11-П от 03.06.2014г., №12-П от 04.06.2014г. испытательной  
лаборатории ООО "Метрология и Испытания", рег.№РОСС RU.0001.21КБ24 от 22.11.2013г. до 17.02.2016г.;  
Акта анализа состояния производства производящей сертифицируемой продукции №27В ТР ТС от 06.05.2014г. ОС АНО ЦЦ  
"НИСЦЭО-Радлан", рег.№РОСС RU.0001.11ME97 до 25.07.2016г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения - группа ОЖ4 по ГОСТ 15150, допускается группа ОЖ3 по  
ГОСТ 15150. Срок хранения - на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10  
лет. Срок службы - не менее 30 лет. Маркировка с единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза  
наносится на шее барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, в сопроводительной технической документации (ст. 8  
ТР ТС 004/2011). Срок проведения инспекционного контроля 2 квартал 2015-2018гг. Схема сертификации 1с.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Т.С. Наймушина*  
*И.Н. Эпова*

Т.С. Наймушина

(подпись, фамилия)

И.Н. Эпова

(подпись, фамилия)