

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.МЛ26.В.00383

Серия RU № 0373430

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь – сертификат". Место нахождения и фактический адрес: 121467, Россия, город Москва, улица Истринская, дом 8, корпус 3, этаж 1, помещение XIII.2. Телефон: +74956171216, факс: +74956171219, e-mail: info@sert.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11МЛ26, дата регистрации 10.02.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ". ОГРН: 1101327000532. Место нахождения и фактический адрес: 430006, Россия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, дом 10А. Телефон/ факс: +78342380201, e-mail: mail@emcable.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ". Место нахождения и фактический адрес: 430006, город Саранск, улица 2-я Промышленная, дом 10А, РОССИЯ (RU).

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, бронированный, номинальное напряжение 1 кВ, с числом жил 1-5, сечением жил 1,5 – 240 мм<sup>2</sup>, марки ВВШвнг(А)-FRLS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-337-2004. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 18С-2016 от 05.05.2016, испытательного центра кабельной продукции ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29, срок действия с 04.03.2014 по 20.07.2016; сертификата соответствия системы менеджмента № РОСС RU.ИК78.К00081, срок действия с 14.06.2013 до 14.06.2016 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ФБУ "Мордовский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13ИК78, выдан 13.10.2015; акта о результатах анализа состояния производства № ОСП-Ап-30/16 от 10.05.2016.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 2 ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.05.2016 ПО 11.05.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Д.С. Жданкин  
(инициалы, фамилия)Ю.К. Джалилова  
(инициалы, фамилия)